

Tabelle 1: Versorgungsgebiete, Meisterbüros, Zähleranschluss

Stadt Trier, Weberbach 50 Tel.: 0651/717 2751		Eifel/Mosel; Westpark 7, Bitburg, Tel.: 06561/7866		Saar/Hunsrück; Im Grafenwald Hermeskeil, 06503/6264	
Stadtgebiet Trier	Zweirohr	Alf	alle Einrohr	Stadtgebiet Konz	Zweirohr
Schweich	Einrohr	Bernkastel		Hermeskeil	Einrohr
Föhren	Einrohr	Binsfeld		Saarburg	Einrohr
Kasel**	Einrohr	Bitburg		Tahlfang	Einrohr
Butzweiler*	Einrohr	Bullay		Reinsfeld	Einrohr
Wintersdorf*	Einrohr	Herforst			
Kanzem*	Einrohr	Speicher			
Pluwig*	Einrohr	Herforst			
Hetzerath*	Einrohr	Wittlich			
Wengerohr*	Einrohr	Zeltingen-Rachtig			

* Flüssiggasversorgung

** teilweise Flüssiggasversorgung

Tabelle 2: Baugrößen von Gaszählern und -reglern

Nennwärmebelastung der Anlage ca. [KW]	Zählergröße	Anschluss Einrohrzähler	Anschluss Zweirohrzähler (Anschlussplatte)	Hausregler (bei Zählergröße ab G16 oder bei mehr als einem Zähler)
0 - 60	G4	DN 25	DN 20	DN 25, BL 140 mm
61 - 100	G6	DN 25	DN 32	DN 25/DN 32, BL 140 mm
101 - 200	G16	DN 40	DN 40	DN 25/DN 32, BL 140 mm
201 - 250	G16	DN 40	DN 40	DN 40/DN 50, BL 210 mm
251 - 400	G25	DN 50	DN 50	DN 40/DN 50, BL 210 mm

Raummaße [mm]	Breite	Höhe	Tiefe
G4	340	370	180
G6	333	364	192
G16	405	470	231
G25	465	565	286