



F1 Überstromschatzeinrichtung vor der Wandlermessung
 F2 Trennvorrichtung für die Kundenanlage
 T1-T3 Stromwandler gemäß Abbildung Nr.3 zur Unter-
 bringung in einem plombierbaren Gehäuse
 X1 Steckklemme für die Wechselplatte

Geprüft	Erstellt durch	HEL	Objekt	Benennung	Projektdatei: ZAEHLER	
	Änderung von	HEL			Blatt 5 von 7	
Datum	Datum	25. 01. 07	E: \EPLAN4\P\SWT\ALLGEM\SINGELL\	Niederspannungs - Wandlermessung mit Zählerwechselschrank		Ortsk.
	Entwurf			Anl.		

