



F1 Überstromschutzeinrichtung vor der Wandlermessung  
 F2 Trennvorrichtung für die Kundenanlage  
 T1-T3 Stromwandler gemäß Abbildung Nr.3 zur Unterbringung in einem plombierbaren Gehäuse  
 X1 Prüfklemmen

Aufbaubeispiel - Niederspannungsmessung - Wandlermessung ohne Wechselschrank

Geprüft	Erstellt durch	HEL	Objekt	Benennung	Projektdatei: ZAEHLER	
	Änderung von	HEL			Aufbaubeispiel Niederspannungsmessung - Wandlermessung ohne Wechselschr.	Blatt 7
Datum	Datum	16.02.07	E: \EPLAN4\P\SWT\ALLGEM\SINGELL\		Anl.	Ortsk.
	Entwurf					

